



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Архангельской области  
ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000  
тел.: (8182) 200569 факс: (8182) 652783  
E-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru http://29.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН/КПП 2901133673/290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 493/пр. г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24 « 20 » ноября 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Васюнин Алексей Игоревич, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е. Родионова» (далее - МБОУ СШ № 59) (юридический адрес: 163026, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Победы, д. 128, корп. 1) ИНН 2901043204, ОГРН 1022900541289

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**МБОУ СШ № 59 по адресу: 163026, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Победы, д. 128, корп. 1.**

п. 1.8. (п. 11 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней») Не представлены документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

п. 2.4.2., 3.4.14. Не обеспечена наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах занятий:

- 1 «А» класс по списку 26 детей, площадь кабинета №116 (по техническому паспорту) – 57,8 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,2 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.

- 3 «В» класс по списку 27 детей, площадь кабинета №318 (по техническому паспорту) – 61,6 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,28 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.

- 4 «Б» класс по списку 25 детей, площадь кабинета №315 (по техническому паспорту) – 60,2 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,4 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.

п. 2.4.3. На момент осмотра обнаружена ученическая мебель с дефектами, препятствующими проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в кабинете № 219 десять столов имеют сколы рабочих поверхностей, в кабинете № 315 три с тола имеют сколы рабочих поверхностей.

п. 2.5.3. Дефекты поверхности потолка (следы протечек), препятствующие проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, обнаружены в двух спортзалах.

п. 2.7.4. Не осуществляется обследование технического состояния системы вентиляции путем проведения инструментальных измерения объемов вытяжки воздуха. Документы, подтверждающие проведение обследования не представлены.

п. 3.5.15. В кабинете информатики рабочие места с ПЭВМ не оборудованы источниками местного освещения (15 рабочих мест).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ СШ № 59 по адресу: 163026, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Победы, д. 128, корп. 1.

1. Представить документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.
2. Привести наполняемость классов, размещенных в кабинетах №№ 116, 318, 315, исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий.
3. Отремонтировать или заменить ученическую мебель с дефектами в кабинетах №№ 219, 315.
4. Провести ремонт потолка с устранением дефектов поверхности в двух спортзалах.
5. Представить документы подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объема вытяжки воздуха.
6. Оборудовать рабочие места с ПЭВМ в кабинете информатики источниками местного освещения.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СШ № 59 по адресу: 163026, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Победы, д. 128, корп. 1,**

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24, тел./факс (8182)21-04-72 в электронном виде на адрес [detigig@29.rosпотребнадзор.ru](mailto:detigig@29.rosпотребнадзор.ru) или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории  
Управления Роспотребнадзора по  
Архангельской области

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

А.И. Васюнин


(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 20 » июля 2023 г.

(подпись)



(инициалы и фамилия)



Предписание направлено по адресу (получено лично):