

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Номер КНМ: 29230061000205454977

Дата регистрации в ФГИС ЕРП: 21.03.2023



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182)633002, E-mail: guarh@29.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Архангельск, пр. С. Космонавтов, д. 51, тел. 8(8182)633015, E-mail:

ogrpundao@29.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска

г. Архангельск, ул. Папанина, д. 28, корп. 1, тел. 8(8182)633002,

Email:nadzorarh@29.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального

органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №51/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова» (сокращенное наименование - МБОУ СШ № 59)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внепланового инспекционного визита № 51 от «21» марта 2023 года в период с «27» марта 2023 года по «27» марта 2023 года

Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области, государственным инспектором г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Денисовым Глебом Игоревичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведен внеплановый инспекционный визит в здании школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова»,

ИНН 2901043204, ОГРН 1022900541289, адрес: 163026, Архангельская область, город Архангельск, ул. Победы, д. 128 к. 1.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор МБОУ СШ № 59 Спиров Максим Александрович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не оборудована резервными источниками бесперебойного питания. (согласно Акта №13206 технического состояния установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации от 27.03.2023)	ч. 11. ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (далее - ФЗ №123); п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ)	01.11.2023 г.	
2.	Не обеспечен автоматический контроль исправности линий светового оповещения системы пожарной автоматики	п. 54 ППР в РФ; ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 6, п. 5 ст. 83 ФЗ №123; п.5.17 СП 484.1311500.2020;	01.11.2023 г.	
3.	Не обеспечен автоматический контроль исправности линий звукового оповещения системы пожарной автоматики	п. 54 ППР в РФ; ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 6, п. 5 ст. 83 ФЗ №123; п.5.17 СП 484.1311500.2020;	01.11.2023 г.	

4.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивает работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону (согласно Акта №13206 технического состояния установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации от 27.03.2023).	п. 54 ППР в РФ; п. 2 ст.82 ФЗ №123	01.11.2023 г.
----	--	------------------------------------	---------------

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Директор МБОУ СШ №59
Смирнов М.А.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области, государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору – Денисов Г.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),

проводившего проверку)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.