



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Архангельской области)

Управление надзорной деятельности и
профилактической работы

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
города Архангельска

Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
Городского Округа "Город Архангельск"
"Средняя Школа № 59"

ул. Победы, д. 128, к. 1
г. Архангельск, 163026

ул. Папанина, 28/1, г. Архангельск, 163062
Тел./факс: 69-39-49/68-71-19 (код 8182)
E-mail: nadzorarh@29.mchs.gov.ru

№ _____
На № _____ от _____

РЕШЕНИЕ № 289 о прекращении исполнения предписания

28 ноября 2024 года

г. Архангельск

Я, главный государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору Семенов Дмитрий Алексеевич, рассмотрев ходатайство о снятии с контроля предписания № 51/1 от 27.03.2023, выданного по результатам инспекционного визита, в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М. Е. Родионова» ИНН 2901043204, ОГРН 1022900541289, (краткое наименование – МБОУ СШ № 59) выданное государственным инспектором г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору Денисовым Глебом Игоревичем.

УСТАНОВИЛ:

27 марта 2023 года, по результатам внепланового инспекционного визита, объекта защиты - здания школы (значительный риск), расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 128, корп. 1, правообладателю МБОУ СШ № 59 выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 51/1 от 27.03.2023 (далее – Предписание).

На 28.11.2024 к исполнению предложено 3 пункта Предписания, со сроком исполнения до 21.11.2024, а именно:

- Пункт № 2, не обеспечен автоматический контроль исправности линий светового оповещения системы пожарной автоматики.

- Пункт № 3 не обеспечен автоматический контроль исправности линий звукового оповещения системы пожарной автоматики.

- Пункт № 4 кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивает работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону (согласно Акта №13206 технического состояния установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации от 27.03.2023).

21.11.2024 от МБОУ СШ № 59, поступило ходатайство (вх. № 178-14757 от 21.11.2024) о снятии с исполнения пунктов 2, 3, 4 Предписания.

К ходатайству приложены следующие документы:

- Акт об окончании пусконаладочных работ № б/н от 31.10.2024.

- Акт сдачи и приемки в эксплуатацию № б/н от 31.10.2024.

- Акт проведения комплексных испытаний № б/н от 31.10.2024.

- Акт № 14452 от 20.11.2024.

- Рабочая документация «Система пожарной сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Шифр 23-12-3 ПС.

О месте и времени рассмотрения ходатайства МБОУ СШ № 59 было письменно уведомлено 27.11.2024 (исх. от 27.11.2024 № ИВ-178-5-5-3747) надлежащим образом.

На рассмотрении ходатайства представитель МБОУ СШ № 59 не явился, хотя был уведомлен надлежащим образом. Ходатайства о переносе даты и времени рассмотрения не поступало. В соответствии с ч. 3 ст. 94 ФЗ № 248-ФЗ неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения ходатайства.

Анализируя предоставленные материалы установлено, что для выполнения Предписания МБОУ СШ № 59 проведены работы по замене системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (далее АПС и СОУЭ), работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «СМП Пожавтомотика» в соответствии с рабочей документацией «Система пожарной сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» ифр 23-12-3 ПС, разработанной ООО «СМП Пожавтомотика».

Выполнение работ по монтажу системы АПС И СОУЭ в здании школы подтверждается актами об окончании пусконаладочных работ, актом проведения комплексных испытаний системы АПС и СОУЭ здания школы и актом сдачи и приемки в эксплуатацию. По окончании монтажных и пусконаладочных работ обслуживающей организацией ООО «Архангельское ППА» проведена проверка системы АПС и СОУЭ здания школы, составлен акт первичной проверки технического состояния установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации № 14452 от 20.11.2024 из которого следует, что установка АПС и СОУЭ в

дежурном и тревожном режимах работает устойчиво, линии связи обеспечивают работоспособность системы в условиях пожара в течении времени необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Обеспечивается автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. АПС и СОУЭ обеспечивает подачу управляющих сигналов для отключения инженерных систем при пожаре.

Анализируя представленные МБОУ СШ № 59 документы, прихожу к выводу, что ходатайство обосновано.

Представленные материалы позволяют оценить исполнение предписания в полном объеме без проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

В соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

РЕШИЛ:


1. Предписание № 51/1 от 27.03.2023 выданного по результатам внепланового инспекционного визита объекта защиты, по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 128, к. 1 считать выполненным и снятым с контроля;

2. Настоящее решение в установленном законом порядке может быть обжаловано вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в соответствующий суд.

3. Копию настоящего решения направить заявителю по адресу: 163000 г. Архангельск, ул. Победы, д. 128, к. 1.

4. Приобщить настоящее решение в контрольно - наблюдательное дело на соответствующий объект МБОУ СШ № 59.

Главный государственный инспектор
г. Архангельска Архангельской области
по пожарному надзору



Д.А. Семенов